

Số: 206/TM-BV

Kiên Giang, ngày 04 tháng 3 năm 2024

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp Đồng hồ đo nước thải y tế.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang hiện có nhu cầu tìm nhà thầu thực hiện một số công việc phục vụ mua sắm của đơn vị.

Chúng tôi trân trọng mời Quý công ty (đơn vị) tham gia chào giá gói dịch vụ, theo nội dung và số lượng cụ thể như sau:

### 1. Thông số kỹ thuật

| STT | Hạng mục công việc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Đvt | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|------------|---------|
|     | Cung cấp lắp đặt mới đồng hồ đo lưu lượng đầu vào và đồng hồ đo lưu lượng nước đầu ra của HTXLNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |            |         |
| 1   | <b>Đồng hồ đo lưu lượng:</b><br>Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng<br>-Áp suất: PN16<br>-Tốc độ dòng đo: 0,1 – 12m/s<br>-Độ chính xác: $\pm 0,5\%$ của giá trị đo<br>-Vật liệu: phần tiếp xúc bên trong cao su chịu nhiệt mặt bích thép cacbon.<br>-Cấp độ bảo vệ: IP67<br>-Nhiệt độ vận hành: $< 80^{\circ}\text{C}$<br>Tín hiệu suất:<br>-Analog $4\div 20\text{mA}$ – A1<br>-Cảnh báo đường ống rỗng<br>-Màn hình hiển thị: hiển thị | Hệ  | 2        |         |            |         |

|                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2x16 ký tự.       |  |  |  |  |  |  |
| -Nguồn cấp: 24VDC |  |  |  |  |  |  |
| Xuất xứ:          |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tổng cộng:</b> |  |  |  |  |  |  |

## 2. Chi phí khác:

Thuê nhân công, mua đường ống lắp đặt loại đường kính 300 mm cho đồng hồ đầu vào và 135 mm cho đồng hồ đầu ra của hệ thống xử lý nước thải.

- Yêu cầu:

+ Phiếu chào giá đã bao gồm VAT và chi phí, thời gian thực hiện, hiệu lực của báo giá.

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày **04/03/2024** đến hết ngày **14/03/2024**

- Nơi nhận báo giá: Phòng Tổ Chức - Hành chính Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang (ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Điện thoại 02973.619.909. *nhu*

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Các công ty, đơn vị;
- Lưu: VT, TCHC.

